



PRÜFBESCHEINIGUNG

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Risikomanagement und Technical Due Diligence

bestätigt hiermit der

e-shelter Austria 1 GmbH
Universitätsring 10
A-1010 Wien

dass zum Zeitpunkt der Prüfung am 14.12.2018 die
technische Infrastruktur der Rechenzentren

Wien, VIE1 - Bauteil A
Computerstraße 4
A-1100 Wien

die Stufe

Tier 3 in Anlehnung an TIA 942:2010 - Anhang G

erreichte.

Entsprechend dem Prüfbericht „505030351 Auditbericht ReZert EN 50600 TIA942 e-shelter RZ VIE1-A“ vom 31. Januar 2019 wurde der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen in den folgenden Bereichen erfüllt sind:

- Lage des Rechenzentrums
- Bauliche Unterbringung, baulicher Brandschutz, Absicherung
- Telekommunikation: Anbindungen, Leitungsführung, Racks
- Stromversorgung
- Blitz- und Überspannungsschutzsystem, Potenzialausgleich
- Kühlungs- und klimatechnische Anlagen
- Branderkennung und Löschanlagen
- Zutrittskontrolle und Überwachungseinrichtungen
- Kühlung / Klimatisierung / Löschanlagen

Feststellungen im o. g. Prüfbericht sind dabei zu beachten. Die Prüfbescheinigung ist gültig bis zum 4. Februar 2022.

München, den 4. Februar 2019

Gerhard Klein
Abteilungsleiter Risikomanagement
TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Thomas Grischow
Leitender Prüfer